



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ
Г. ХАБАРОВСКА

680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 5. Телефон: (4212) 487-185 Факс: (4212) 487-185
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: gpnind@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя школа № 19, в лице
директора Зинятова Назифа Абдуловича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 1 от «09» января 2019 г. ВрИО главного государственного инспектора Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Яковлева С.В., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 21.01.2019 г. с «15» час. «00» мин. до «11» час. «00» мин. 31.01.2019г. проведена плановая / выездная проверка зданий (помещений): МАОУ СШ № 19, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 30. Общая продолжительность проверки составила 08 рабочих дней, 08 часов 00 мин.

проверку проводил(а):

Старший инспектор ОНД и ПР по Индустриальному району г. Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Коновалов Леонид Николаевич

совместно с: директором МАОУ СШ № 19 Зинятовым Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В подвальном помещении для прокладки шлейфов пожарной сигнализации используются провода в горючем исполнении.	СП 5.13130-2009 п. 13.15.3 (в случае несоответствия ГОСТ 31565-2012 Таблица 2	01.02.2020 г.	

		(взамен ГОСТ Р 53315) подлежат замене на соответствующие требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).		
2	Автоматическая установка пожарной сигнализации в подвале находится в неисправном состоянии (не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61).	01.02.2020 г.	
3	Расстояние между приемно-контрольными приборами и приборами управления АПС и СОУЭ составляет менее 50 мм.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 6, НПБ 88-2001	01.02.2020 г.	
4	Не предоставлен акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не проверен на водоотдачу с составлением акта. (периодичность проведения - не реже 1 раза в полугодие.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 55).	01.02.2020 г.	
5	Аккумуляторная батарея (блок бесперебойного питания), используемые в качестве резервного источника питания электроприемников не обеспечивают питание систем противопожарной защиты в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 55).	01.02.2020 г.	
6	Не предоставлен акт проверки работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре). (периодичность проведения - не реже 1 раза в квартал.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №	01.02.2020 г.	

	квартал.	от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61).		
7	В подвальном помещении допускается хранение (нахождение) посторонних горючих (легковоспламеняющихся) предметов (коробки, бумага, мебель).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 23).	01.02.2020 г.	
8	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей на первом этаже не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (в соответствии с проведенными замерами 64,65 дБА)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4.4 ст. 84, пункт 4.1 СП 3.13130.2009.	01.02.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись) _____
«31» января 2019 г.
М.П.П.*

Старший инспектор ОНД и ПР по Индустриальному району г. Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - Государственный инспектор Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Коновалов Леонид Николаевич

Предписание для исполнения получил:
Директор МАОУ СШ № 19 Зинятов Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» января 2019 г.

(подпись) _____